



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Circular

Número:

Referencia: Circular Aclaratoria N° 3 - Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 6/2022 - EX-2021-00027874-CVSA-SC#CVSA.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA N° 6/2022

Obra: “Mejora de Colectoras Localidad de Sunchales - RN N° 34 Km. 260 - Departamento de Castellanos /
Provincia de Santa Fe - Tramo V”
Expediente N° EX-2021-00027874-CVSA-SC#CVSA

Se emite la presente para conocimiento de todos los interesados:

CONSULTA N° 1: ¿A qué fecha está calculado el presupuesto oficial?

Según lo informado por la Subgerencia de Contrataciones:

RESPUESTA N° 1: Conforme surge del ARTÍCULO N° 3 "Presupuesto Oficial de la Obra" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación, el presupuesto tiene como base el mes de septiembre de 2021.

CONSULTA N° 2: ¿De qué diámetro son los caños A-82 a colocar?

Según lo informado por la Gerencia de Obras mediante Memorándum N° ME-2022-00024836-CVSA-GO#CVSA:

RESPUESTA N° 2: Se puede tomar para presupuestar un diámetro de 0,8m aunque la sección de escurrimiento deberá ser verificada con el estudio hidráulico que tiene que formar parte del informe de ingeniería del Proyecto Ejecutivo de la obra.

